



A – Oprawa świetłówkowa TCW 216 2XTL–D36W HFP firmy Philips;
 AW – Oprawa z modułem awaryjnym czas świecenia po zaniku napięcia 2h

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-409 SOWAŁKI, UL. ECCKA 23		SKALA	
TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA WIATA (NR 43A) NAD WAGĄ DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GOŁDAPU		1:100	
TYTUŁ RYSUNKU Plan instalacji elektrycznej		NIR RYS.	
ELEKTRYKA PROJEKTANT mgr inż. Stefan Bołewski nr upr. SUW-128/87 nr ewid. PDL/IE/0108/01		10.06.2013r.	
SPRAWDZAJĄCY inż. Lechosław Wiarzbicki nr upr. 96 GD-75 nr ewid. PDL/IE/1646/01		10.06.2013r.	
10.06.2013r.		10.06.2013r.	
E2			