



OZNACZENIA

- - - - - Uziom sztuczny otokowy (taśma stalowa ocynkowana 30x4mm)
- - - - - Dłut stalowy ocynk. FeZn Ø 8mm, (zwoły poziome, przewody odprowadzające)
- - - - - złącze kontrolne na wys. 0,5m

INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMAMI - PN-IEC61024-1 i PN-89/E-05003/01  
 UWAGA:  
 WSZYSTKIE ELEMENTY I AKCESORIA INSTALACJI ODGROMOWEJ  
 - SYSTEMOWE DLA WYBRANEGO POKRYCIA DACHOWEGO

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ  
 16-400 SUWAŁKI, UL. EŁCKA 23

TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA

**WIATA (NR 43B) NAD WAGĄ  
 DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GOŁDAPI**

TYTUŁ RYSUNKU

**Instalacja odgromowa**

ELEKTRYKA

PROJEKTANT

mgr inż. Stefan Bolewski  
 nr upr. SUW-128/87  
 nr ewid. PDL/IE/0108/01

mgr inż. Marian Malinowski  
 nr upr. PDL/0137/POOE/11  
 nr ewid. PDL/IE/0004/12

SKALA

**1:100**

SPRAWDZAJĄCY

inż. Lechosław Wierzbicki  
 nr upr. 96 GD-75  
 nr ewid. PDL/IE/1646/01

NR RYS.

**E3**

10.06.2013r