






OZNACZENIA I UWAGI:

-  – grzejnik konwektor typu NOIRROT SPOT II (moc w/g projektu inst. ogrzewania),
-  RG – rozdzielnica główna budynku,
-  KZ – klimatyzator zewnętrzny typu MXZ (wg projektu inst. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
-  K1 – klimatyzator wewnętrzny typu MSZ (wg projektu inst. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
-  K2 – klimatyzator wewnętrzny typu MSZ (wg projektu inst. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),

1. Instalację zasilania grzejników wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm²
2. Izolacja przewodów 750V

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m ²	SYMBOL WARSZT
1.	POM. ODDZIAŁU CELNEGO	15,4	P1
2.	KOMUNIKACJA	7,3	P1
3.	PRZEDSIÓNEK WC / ANEKS PORZĄDKOWY	3,2	P1
4.	WC	1,3	P1
5.	POM. STRAŻY GRANICZNEJ	15,4	P1
		42,6	RAZEM

