



OZNACZENIA I UWAGI:

- mata grzejna (moc i typ wg projektu architektonicznego),
- RG – rozdzielnica główna budynku,
- ECO – termostat typu ECO 10F "ENSTO",
- czujnik podłogowy (dostarczany z ECO 10F) "ENSTO",

NR PDM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m ²	SYMBOL WARSZT
1.	POM. ODDZIAŁU CELNEGO	15,4	P1
2.	KOMUNIKACJA	7,3	P1
3.	PRZEDSIÓNEK WC / ANEKS PORZĄDKOWY	3,2	P1
4.	WC	1,3	P1
5.	POM. STRAŻY GRANICZNEJ	15,4	P1
		42,6	RAZEM

1. Instalację zasilania mat grzejnych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm
2. Izolacja przewodów 750V

