



OZNACZENIA I UWAGI:

-  – uziom naturalny fundamentowy,
-  – drut stalowy ocynk. FeZn \varnothing 8mm,

1. Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN-86 E-05003/01; PN-IEC61024-1



projektant	mgr inż. Stefan BOLEWSKI nr upr. SUW 128/87 technik elektryk Miroslaw RUTKOWSKI	SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" • UL. KOŚCIUSZKI 79 16-400 SUWAŁKI • tel./fax (0-87) 566 32 78
sprawdzający	inż. Lechosław WIERZBIŃSKI nr upr. 96 GD/75	
DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE – ETAP III GÓLDAP PAWILON KONTROLERSKI (NR 19)		1:50
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		19/E4