



ϕ 65
 133400
 ϕ 50
 89000
 KURTYNY POWIETRZNE FIRMY FRICO
 1. TYP WAC 401V Q=33000W, n 0,9
 2. TYP WAC 402V Q=56000W, n 0,7

ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI DO LIKWIDACJI

~~Ø32
 44400~~
 przyłącze do wykonania w późniejszym etapie
~~przyłącze cieplne do bud. izolatorium wg p.r. przyłącza 2xØ42.4x2.6/110mm~~

zmiany naniesiono kolorem czerwonym
 Suwałki 14.06.2012r.

RYSUNEK ZAMIENNY

	mgr inż. Dorota BAZYLEWICZ nr upr. PDL/0075/PWOS/05	DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE – III ETAP GOŁDAP; BUD. KONTROLI SZCZEGÓŁ. SAM. CIĘŻAR. Instalacja centralnego ogrzewania.	1:100 14 C2
	projektant	31.12.2007	Rzut przyziemia.